

(導管)第1表 年度別の需給計画表(ピーク時需要量等)

事業者名: 伊万里ガス株式会社

		単位	平成30年度 (実績)	令和元年度 (実績見込)	令和2年度 (初年度)	令和3年度	令和4年度		
伊万里市	年間需要量	m ³ /年	1,521	1,665	1,709	1,730	1,796		
	ピーク時需要量	m ³ /時間	560	560	580	590	610		
	調整力確保量	m ³ /時間	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	調整力	%	178.6	178.6	172.4	169.5	163.9		
	年間需要量	m ³ /年							
	ピーク時需要量	m ³ /時間							
	調整力確保量	m ³ /時間							
	調整力	%							
	年間需要量	m ³ /年							
	ピーク時需要量	m ³ /時間							
	調整力確保量	m ³ /時間							
	調整力	%							
合 計	年間需要量	m ³ /年	1,521	1,665	1,709	1,730	1,796		
	ピーク時需要量	m ³ /時間	560	560	580	590	610		
	調整力確保量	m ³ /時間	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	調整力	%	178.6	178.6	172.4	169.5	163.9		